


# PROHLÁŠENÍ O PARAMETRECH



Notifikační orgán NB 0757  
Notifikační orgán NB 0761-CPR



Je ve shodě s vyhláškou (EU) č. 305/2011 evropského parlamentu a rady z 9. března 2011 pro stanovení harmonizovaných podmínek pro uvedení stavebních výrobků na trh. V tomto prohlášení jmenovaný produkt je vyráběn níže uvedeným výrobcem. Kvalita výrobku je pravidelně kontrolována vnitropodnikovou kontrolou.

- I.** Produkt: **ISO-FLAME KOMBI F120**
- II.** Identifikační číslo: IC-160
- III.** VoP č.: 2017-160-01CZ
- IV.** Použití: ISO-FLAME KOMBI F120 je vhodná pro použití jako těsnicí systém podle údajů výrobce
- V.** Výrobce:  **ISO-Chemie GmbH**  
Röntgenstraße 12 • 73431 Aalen, Germany  
Tel 07361 / 94 90 - 0 • Fax 94 90 90  
info@iso-chemie.com • www.iso-chemie.com
- VI.** Harmonizovaná norma: DIN EN 13501
- VII.** Notifikační orgán: ift Rosenheim, NB 0757
- VIII.** Deklarované parametry:

Podstatné vlastnosti	Parametry	Harmonizované normy
reakce na oheň	E	DIN EN 13501-1
požární odolnost	EI 30, EI 120	DIN EN 13501-2

- IX.** Vlastnosti produktu podle č. I+II odpovídají deklarovaným vlastnostem podle č. VIII. Odpovědný za vyhotovení tohoto prohlášení o parametrech je jen výrobce podle č. V.

Dr. Martin J. Deiß  
Obchodní ředitel, ISO-Chemie GmbH

Aalen, 17.01.17